Nr sprawozdania: LHS.9051.1.929.2026 Kielce, dnia: 01. PAŹ. 2026

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAŁ LABORATORYJNY
**ODDZIAŁ BADAŃ HIGIENY ŚRODOWISKA**
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce

www.gov.pl/wsse-kielce
e-mail: lab.srodowisko.wsse.kielce@sanepid.gov.pl

tel. 413655436
fax 413451873

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 552

Numer wpisu do ewidencji laboratoriów wykonujących badania wody:
PL2600D/001

*Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań oznaczone symbolem „A", objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 552 oraz wyniki badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadają oznaczenia „A".*

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CHĘCINACH
Wpłynęło:
12. 10. 2026
L. dz. 3868
Podpis

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

**KOD PRÓBKI:** 861/OBŚ/N/26
NUMER PRÓBKI NADANY PRZEZ PRÓBKOBIORCĘ: -
NAZWA I ADRES KLIENTA: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, 25-819 Kielce ul. Skibińskiego 4
DOKUMENT: Protokół Nr NHS. 9020.1.493.2026 z dnia: 28.09.2026 do LHS.9011.178.2025
RODZAJ PRÓBKI [1]: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
OCENA STANU PRÓBKI: bez zastrzeżeń
PUNKT POBORU PRÓBKI [1]: wodociąg Chęciny, Chęciny, Os. Północ 10, Ośrodek Zdrowia, PL2604PPPW0419
PRÓBKOBIORCA [1]: Przedstawiciel PPIS Kielce (B. Polakowski)
POBIERANIE PRÓBEK wg [1]: PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07;
CEL BADANIA [1]: Bieżący nadzór sanitarny
DATA I GODZINA POBORU PRÓBKI [1]: 28.09.2026 godz.11.05
DATA I GODZINA PRZYJĘCIA PRÓBKI DO BADAŃ: 28.09.2026 godz.12.30
DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ / DATA ZAKOŃCZENIA BADAŃ: 28.09.2026/ 30.09.2026

[1] Informacje dostarczone przez Klienta, mogące mieć wpływ na ważność wyników

| Badane parametry | Jednostka | Kod | Znak* Wynik** Niepewność* | Wartość parametryczna (1,2) | GW ···/ GOI···· | Identyfikacja metody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ołów (A) | µg/dm$^3$ | 146a | < 2 2 ±1* | 10 | 2 | PN -EN ISO 15586: 2005 |

(1) - w przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero

(2) - wartość parametryczna wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748)

P - normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia. Badania wykonane tymi nomami spełniają wymagania przepisów prawnych i pozwalają na dokonanie oceny zgodności

* - w przypadku ilościowych badań fizykochemicznych po znaku" ±" podawana jest niepewność rozszerzona wyniku, oszacowana dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzględnia etapu pobrania próbki

- w przypadku ilościowych badań mikrobiologicznych w nawiasie kwadratowym podawana jest niepewność rozszerzona wyniku dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2, wyznaczona na podstawie normy PN-ISO 29201:2022-02. Niepewność wyniku badania obejmuje niepewność operacyjną i niepewność rozkładu metody badawczej, nie uwzględnia etapu pobrania próbki

- w przypadku rezultatów, podana wartość niepewności dotyczy dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego metody

** - rezultat badania w przypadku wartości "<" lub ">" y, gdzie y - wartość mezurandu odpowiadająca dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego metody. Dolna granica zakresu pomiarowego metody jest jednocześnie granicą oznaczalności tej metody.

*** - granica wykrywalności dla parametrów mikrobiologicznych

Nr sprawozdania: LHS.9051.1979.2026 Kielce, dnia: 01. PAŹ. 2026

**** - granica oznaczenia ilościowego dla parametrów chemicznych i wskaźnikowych

Autoryzował:
Kierownik Oddziału
Badań Higieny Środowiska
Elżbieta Ślusarczyk
01. PAŹ. 2026

Zatwierdził:
Kierownik
Działu Laboratoryjnego
Dorota Gładkiewicz

Oświadcza się, że:

1. Wyniki/rezultaty badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. W przypadku próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium dane dotyczące próbki, mogące mieć wpływ na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta, wyniki badań dotyczą próbek pobranych i badanych, niepewność wyniku (jeśli podano) uwzględnia etap pobierania próbek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje pozyskane od Klienta.
3. W przypadku próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: sposób pobrania, data pobrania, miejsce pobrania, transport, obiekt badań) zostały podane przez Klienta, wyniki badań dotyczą wyłącznie otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeśli podano) nie uwzględnia pobierania. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje pozyskane od Klienta.
4. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
5. Klientowi przysługuje prawo reklamacji.
6. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient a 1 pozostaje w Laboratorium.

KONIEC SPRAWOZDANIA